

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-46-95 (ond@mchskrsk.ru)

Отделение надзорной деятельности по Идринскому району
662680, с. Идринское, ул. Майская, дом 13, тел. 8(39135) 23-4-07 (pc51@mchskrsk.ru)

Предписания № 105/1/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

МКОУ Отрокская СОШ

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Идринского района по пожарному надзору С.И. Васильева от 03.09.2014 № 105, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

“ 21 ” октября 2014 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 120 мин.
“ 24 ” октября 2014 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 120 мин.

Совместно с директором МКОУ Отрокская СОШ Верещагиной Л.В. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Идринского района по пожарному надзору Подлевским Николаем Ивановичем здания принадлежащего на праве оперативного управления МКОУ Отрокская СОШ по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Идринский район, с. Отрок, ул. Школьная, 9

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
105/1/1	План эвакуации 1 этажа здания МКОУ Отрокская СОШ расположенном по адресу Красноярский край, Идринский район, с. Отрок, ул. Школьная, 9 в нарушение п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2. 143-2009 воспроизведен не в фотолюминесцентном исполнении	п. 7. П Р А В И Л противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2. 143-2009 «Планы эвакуации разрабатываются, организацией, имеющей специальное разрешение на	15.03.15 г.

		осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах, в соответствии с местом нахождения указанном на плане	
105/1/2	План эвакуации 2 этажа здания МКОУ Отрокская СОШ расположенном по адресу Красноярский край, Идринский район, с. Отрок, ул. Школьная, 9 в нарушение п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2. 143-2009 воспроизведен не в фотолюминесцентном исполнении	п. 7 П Р А В И Л противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2. 143-2009 «Планы эвакуации разрабатываются, организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах, в соответствии с местом нахождения указанном на плане	15.03.15 г.
105/1/3	Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных элементов кровли здания МКОУ Отрокская СОШ расположенном по адресу Красноярский край, Идринский район, с. Отрок, ул. Школьная, 9 проводится при отсутствии аттестованного оборудования поверенных средств измерений и квалифицированного персонала, организации обладающие подтвержденной необходимой компетенцией для проведения данных работ не привлекались.	П 21 П Р А В И Л противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденных толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. Контроль качества огнезащитной обработки древесины осуществляется в соответствии с п 6.4 НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 53292-2009	15.03.15 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

